

Vergabepaket 11

Die Elektrifizierung der Anlage erfolgt über eine **feste Deckenstromschiene (DSS)** mit einer Höhe von **5,50 m**, passend zur Oberleitungsanlage der Außenbereiche. Um Wartungsarbeiten sicher durchzuführen, wird eine **Sicherheitsverriegelung mit Abschalt- und Erdungsautomatik (AuE)** installiert. Diese sorgt dafür, dass die Oberleitung nur freigegeben wird, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.